



检测报告

报告编号 A2230212228101 第 1 页 共 5 页

委托单位 林德气体（厦门）有限公司海沧分公司

受检单位 林德气体（厦门）有限公司海沧分公司

单位地址 厦门市海沧区南海三路 368 号

样品类型 工业废水、厂界噪声

检测类别 委托检测



厦门市华测检测技术有限公司



No.39887EF8A1

报告说明

报告编号 A2230212228101

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品的检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编制：

周丽萍

审核：

林奇奇

签发：

周文足

签发人姓名：

周文足

签发日期：

2023/05/29

检测报告

报告编号 A2230212228101

第 3 页共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	工业废水		采样人员	叶炎鑫, 赖健文		
采样点名称	总排口		样品状态	均为无色、澄清、微弱气味、无浮油		
采样日期	2023-05-17		检测日期	2023-05-17~2023-05-23		
检测结果:						
检测项目	检测结果				《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) 及修改单 表 2 三级标准	数据 单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
pH 值	7.9	7.8	7.8	/	6~9	无量纲
五日生化需氧量	2.6	2.7	2.8	2.7	300	mg/L
化学需氧量	27	29	26	27	500	mg/L
悬浮物	7	11	8	9	400	mg/L
氨氮	1.63	1.51	1.63	1.59	---	mg/L
石油类	ND	ND	ND	ND	30	mg/L
注: 1.ND 即未检出, 表示检测结果低于方法检出限。						
2.“-”表示 GB 8978-1996 及修改单未对该项目做限制。						

检测报告

报告编号 A2230212228101

第 4 页共 5 页

表 2:

样品信息:						
样品类型	厂界噪声	气象条件	阴, 风速: 1.6m/s			
采样人员	叶炎鑫, 赖健文	采样日期	2023-05-17			
检测结果:						
采样点位置	主要声源	昼间噪声级 dB(A)				备注
		测量值	背景值	修正值	结果	
厂界噪声监测点 1#	环境噪声	54.2	---	---	54	
厂界噪声监测点 2#	生产噪声	59.4	---	---	59	
厂界噪声监测点 3#	交通噪声	57.1	---	---	57	
厂界噪声监测点 4#	交通噪声	61.4	---	---	61	
采样点位置	主要声源	夜间噪声级 dB(A)				备注
		测量值	背景值	修正值	结果	
厂界噪声监测点 1#	环境噪声	52.6	---	---	53	
厂界噪声监测点 2#	生产噪声	53.7	---	---	54	
厂界噪声监测点 3#	交通噪声	51.9	---	---	52	
厂界噪声监测点 4#	交通噪声	53.8	---	---	54	

注: 根据 HJ 706-2014 标准第 6.1 条规定, 若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值, 可以不进行背景噪声的测量。

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类			
昼间	65 dB(A)	夜间	55 dB(A)

附: 厂界噪声测点示意图

(有)有限公司

检测报告

报告编号 A2230212228101

第 5 页共 5 页

表 3:

样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	PH 计 206 PH1
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	分析天平 ME204E
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	化学需氧量	快速密闭催化消解法 《水和废水监测分 析方法》 (第四版增补版)第三篇 第三章 二(三)	5mg/L	25mL 滴定管
	五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 LRH-250F 溶解氧分析仪 inoLab Oxi 7310
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
厂界噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680
		环境噪声监测技术规范 噪声测量修正值 HJ 706-2014	/	

报告结束